



STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

ODPIS

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. (0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

Ożarów Mazowiecki, dn. 23.03.2017 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR OD.6630.183.2017

Przedmiot narady:	przebudowa sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji deszczowej.
Lokalizacja:	Błonie obr. 32 ul. Mokra /dr.gm./ dz. ew. 16/14 i 18 oraz ul. Faszczyka /dr.pow./ dz. ew. 13, obr. 31 dz. ew. 3/1, 4/1, 4/2, 4/5, 5/1, 7, 9/10, 9/12 oraz ul. Faszczyka /dr. pow./ dz. ew. 1, obr. 30 ul. ul. Przeskok /dr.gm./ dz. ew. 218, ul. Uśmiech /dr.gm./ dz. ew. 173, ul. Słoneczna /dr.gm./ dz. ew. 122/1 i 122/2, ul. Mokra /dr.gm./ dz. ew. 1/7, 1/18, 205/1, 205/2, 205/4, 205/10 oraz ul. Fabryczna /dr.pow./ dz. ew. 38/7, 38/8, 83/1 i 83/2. w. Stare Faszczycy dz. ew. 68/1 gm. Błonie.
Wnioskodawca:	SERPENTYNA DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Poniatowskiego 31 05-074 Hipolitów
Inwestor:	BURMISTRZ MIASTA I GMINY BŁONIE ul. RYNEK 6 05-870 Błonie ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. POZNAŃSKA 300 05-850 Ożarów Mazowiecki
Przewodniczący:	Marek Wojtowicz
Miejsce narady:	-
Sposób przeprowadz.:	elektroniczny
Data wpływu:	07.03.2017
Data narady:	16.03.2017 - 23.03.2017

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Stanowiska uczestników narady	Podpis
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych	Mateusz Zapała	Bez uwag	
MPWiK Błonie	Marcin Niedbała	Projekt pod względem technicznym uzgodnić w MPWiK Błonie Sp. z o.o., Błonie ul. Towarowa 5 Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach do 0,5m istniejącej sieci wodociągowej z nowo projektowaną prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.	

VERTE →

ORANGE Polska S.A.	Tomasz Syperek	<p>Projekt realizować pod nadzorem służb technicznych Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1 - Warszawa ; 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24</p> <p>Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.</p> <p>Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy w infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor .</p> <p>Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.</p> <p>W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)</p> <p>Uwagi : Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1 - Warszawa ; ul. Brzeska 24 03-737 Warszawa</p>	
--------------------	----------------	---	--